

ERGEBNISSE DER TRINKWASSERUNTERSUCHUNG 2020

Versorgung der folgenden Ortschaften durch Wasser; Probenentnahme Ortsnetz Frensdorf, Rathaus am 29.04.2020

Pommersfelden

Limbach
Oberndorf
Sambach
Schweinbach
Steppach
Stolzenroth
Unterköst
Weiher
Wind

Härtebereich: III Härtegrad: 16,0 °dH

Einteilung des Härtebereichs in Härtegrad

Härtebereich <i>entspricht</i>	Härtegrad in °dH
I	0 - 7
II	7 – 14
III	14 – 21
IV	über 21

Eine detaillierte Wasseranalyse für die einzelnen Probenentnahmeorte kann bei der Verwaltung der Auracher Gruppe unter Tel. 0951 / 290 777 angefordert werden.

Weitere Informationen auch unter www.aurachergruppe.de/unserwasser/wasseranalysen

Die geltenden Grenzwerte sind gemäß der Trinkwasserverordnung eingehalten.